



Protokoll zu Objekt "Ferienwohnungen Carpe Diem"

Termin: 2008-02-01 20:51:00
Erstellt am: 2008-02-01 20:51:48
Ersteller: Herr Gernot Loidl

Objekt: Ferienwohnungen Carpe Diem
Strasse: Lehen 16
Stadt: 8967 Haus/Ennstal

Übersicht über alle Zielgruppen



Mobilitätsbeeinträchtigte - Mindestanforderungen erreicht: 22 von 22 (100%)

Ältere, gehbehinderte, herzkrankte Personen



Lernschwierigkeiten - Mindestanforderungen erreicht: 1 von 1 (100%)

Menschen mit Lernschwierigkeiten



Stauballergien - Mindestanforderungen erreicht: 6 von 7 (86%)

Personen mit Allergien gegen Staub, Pollen oder Tierhaare



Lebensmittelallergien - Mindestanforderungen erreicht: 0 von 0 (0%)

Personen mit Lebensmittel-Allergien



Sehbehinderungen - Mindestanforderungen erreicht: 6 von 6 (100%)

Sehbehinderte Personen



Blinde Menschen - Mindestanforderungen erreicht: 5 von 7 (71%)

Blinde Personen



Gehörlose Menschen - Mindestanforderungen erreicht: 7 von 7 (100%)

Hörbehinderte/gehörlose Personen



Familien mit Kleinkindern - Mindestanforderungen erreicht: 6 von 6 (100%)

Familien mit Kleinkindern



RollstuhlfahrerInnen - Mindestanforderungen erreicht: 57 von 57 (100%)

Personen im Rollstuhl



Rollstuhl mit Hilfe - Mindestanforderungen erreicht: 34 von 34 (100%)

RollstuhlfahrerInnen mit Unterstützung

Legende:

MB ... Mobilitätsbeeinträchtigte

LS ... Lernschwierigkeiten

SA ... Stauballergien

LA ... Lebensmittelallergien

SB ... Sehbehinderungen

BL ... Blinde Menschen

GH ... Gehörlose Menschen

KI ... Familien mit Kleinkindern

RO ... RollstuhlfahrerInnen

RH ... Rollstuhl mit Hilfe

Erläuterung zum Ergebnisprotokoll

Die grün umrandeten Fragen erheben den Mindeststandard für eine oder mehrere Zielgruppen.

Für welche der Zielgruppen ein Mindeststandard erhoben wird, erkennen Sie daran, dass die Abkürzung der Zielgruppe ebenfalls grün umrandet ist.

Zum Beispiel:

13 Sind die Stufen farblich hervorgehoben? Nein LS SB KI

In dieser Frage wurde der Mindeststandard für Sehbeeinträchtigte erhoben. Die Antwort „Ja“ ergibt in diesem Fall, dass ein Kriterium des Mindeststandards für diese Zielgruppen erfüllt wurde.

Meistens sind auch weitere Zielgruppen angeführt, in diesem Fall LS und KI, die nicht grün umrandet sind. Das bedeutet, dass dieses Kriterium auch für diese Zielgruppen relevant ist, jedoch kein Mindeststandardkriterium darstellt.

Den Mindeststandard für eine Zielgruppe haben Sie dann erreicht, wenn Sie für eine Zielgruppe alle Mindeststandardkriterien erfüllen- indem Sie also im Ergebnisprotokoll 100% für eine Zielgruppe erreichen.

Parkplatz

1 Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Ja	<input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RH
2 Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Ja	SB BL KI
3 Ist der Parkplatz überdacht?	Nein	MB RO RH
4 Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja	MB <input type="checkbox"/> RO RH
5 Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Ja	MB RO RH

Garderobe

1 Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Ja	MB KI <input type="checkbox"/> RO RH
2 Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	<input type="checkbox"/> RO
3 Gibt es bei der Garderobe max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	<input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> KI
		völlig eben
4 Gibt es im Garderobebereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja	MB LS SB BL GH KI RO RH
5 Wenn es einen Tisch bei der Garderobe gibt - ist dieser unterfahrbar?	Ja	<input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RH

Eingang

1 Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	SB BL <input type="checkbox"/> RO
2 Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	MB KI <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RH
		völlig eben
3 Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja	MB SB BL KI RO RH
4 Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja	MB BL KI <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RH
5 Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja	MB <input type="checkbox"/> SB GH KI RO RH

Stufen

1 Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Ja	LS <input type="checkbox"/> SB
2 Sind die Stufen maximal 16cm hoch?	Ja	<input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> KI
3 Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja	<input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> LS <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> KI
4 Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Nein	MB <input type="checkbox"/> LS <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> KI
		29 cm
5 Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb)	Ja	LS <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> KI
6 Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja	MB <input type="checkbox"/> LS <input type="checkbox"/> SA <input type="checkbox"/> LA <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> GH <input type="checkbox"/> KI
7 Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja	MB <input type="checkbox"/> LS <input type="checkbox"/> SA <input type="checkbox"/> LA <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> GH <input type="checkbox"/> KI
8 Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?	Ja	MB <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> BL
9 Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein	MB <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL
10 Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja	<input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL
11 Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?	Ja	<input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> KI

Wege außerhalb

<input type="checkbox"/> 1 Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja	MB KI <input type="checkbox"/> RO
		120-150 cm
<input type="checkbox"/> 2 Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Ja	MB LS SA LA SB BL GH KI RO RH
<input type="checkbox"/> 3 Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein	SB BL
<input type="checkbox"/> 4 Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein	LS SB GH KI
<input type="checkbox"/> 5 Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja	<input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> KI <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RH
<input type="checkbox"/> 6 Ist der Weg eben?	Ja	MB KI RO RH
<input type="checkbox"/> 7 Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja	MB SB GH
<input type="checkbox"/> 8 Ist der Weg überdacht?	Ja	MB KI RO RH
		teilweise
<input type="checkbox"/> 9 Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja	<input type="checkbox"/> RH

Wege innerhalb

<input data-bbox="145 226 1013 255" type="text" value="1 Ist der Weg mindestens 120cm breit?"/>	Ja	MB KI <input data-bbox="1257 230 1294 255" type="text" value="RO"/>
<input data-bbox="145 271 1013 300" type="text" value="2 Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?"/>	Ja	MB LS SA LA SB BL GH KI RO RH
<input data-bbox="145 349 1013 378" type="text" value="3 Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?"/>	Nein	SB BL
<input data-bbox="145 394 1013 423" type="text" value="4 Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?"/>	Ja	LS SB GH KI
<input data-bbox="145 439 1013 495" type="text" value="5 Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)"/>	Ja	<input data-bbox="1187 443 1224 468" type="text" value="MB"/> <input data-bbox="1230 443 1267 468" type="text" value="RO"/> <input data-bbox="1273 443 1310 468" type="text" value="RH"/>
<input data-bbox="145 506 1013 535" type="text" value="6 Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?"/>	Ja	<input data-bbox="1187 510 1224 535" type="text" value="MB"/> KI
<input data-bbox="145 551 1013 580" type="text" value="7 Ist der Weg eben?"/>	Ja	MB KI RO RH
<input data-bbox="145 595 1013 624" type="text" value="8 Ist der Weg blendfrei beleuchtet?"/>	Ja	MB <input data-bbox="1214 600 1251 624" type="text" value="SB"/> GH
<input data-bbox="145 640 1013 669" type="text" value="9 Sind die Wege frei von Teppichen?"/>	Ja	<input data-bbox="1187 645 1224 669" type="text" value="SA"/>
<input data-bbox="145 685 1013 714" type="text" value="10 Ist der Weg mindestens 100 cm breit?"/>	Ja	<input data-bbox="1187 689 1224 714" type="text" value="RH"/>

120 cm

Hotelzimmer

1 Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	RO
2 Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein	MB RO RH
3 Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Ja	MB RO RH
4 Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja	RO RH
		150 x 150 cm
5 Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja	KI RO
		150 x 150 cm
6 Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein	MB RO RH
		Auf Wunsch kann das Bett mit einer weiteren Matratze aufgestockt werden.
7 Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja	KI RO
8 Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Ja	KI RO RH
9 Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?	Ja	MB LS SB KI RO RH
10 Ist das Telefon neben dem Bett?	Ja	MB RO RH
11 Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Ja	KI RO RH
12 Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	RO
13 Gibt es beim Zugang zum Balkon max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	MB
		völlig eben
14 Gibt es am Balkon einen Handlauf?	Ja	MB SB BL KI
15 Ist der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105cm?	Ja	MB KI
16 Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja	KI
17 Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Ja	MB SA RO RH
18 Ist das Zimmer frei von Vorhängen?	Ja	SA
19 Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja	MB RO RH
20 Hat das Bett eine harte Kante?	Ja	MB RO RH
21 Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	MB
		völlig eben
22 Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Ja	RO RH
23 Ist das Bett unterfahrbar?	Nein	RO RH
24 Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein	SA
25 Im Zimmer sind Türklopfen, Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar?	Ja	GH
26 Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist?	Ja	GH
27 Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt - ist dieser mit Videotext-Decoder ausgestattet?	Ja	GH
28 Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja	RH

150 x 150 cm

29 Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)

Ja

RH

Treppenlift

1 Ist vor und nach dem Treppenlift (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm Platz?	Ja	KI <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/>
2 Sind die Bedienelemente für den Treppenlift in einer Höhe von 85cm bis 105 cm?	Ja	MB RO RH
3 Gibt es beim Treppenlift die Möglichkeit, Hilfe zu holen? (Glocke,?)	Ja	MB KI RO RH
4 Ist vor und nach dem Treppenlift (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 cm Platz?	Ja	<input type="checkbox"/> RH
		150 x 150 cm

Rampen

1 Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 150 x 150 cm?	Ja	KI RO
2 Ist die Neigung der Rampe maximal 6%?	Ja	MB KI RO RH
3 Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts)	Nein	MB SB BL
4 Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts)	Ja	MB SB BL
5 Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja	MB KI RO RH
6 Ist die Rampe mindestens 120cm breit?	Ja	MB KI RO
7 Gibt es Radabweiser auf der Rampe und sind diese mind. 10cm hoch?	Ja	RO RH
8 Gibt es Handläufe auf beiden Seiten?	Nein	MB SB BL RO RH
9 Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 120 x 120 cm?	Ja	RH
		150 x 150 cm
10 Ist die Rampe mindestens 100 cm breit?	Ja	RH

Orientierung

1 Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja	
2 Gibt es Information in großer Schrift?	Ja	LS SB
3 Gibt es Information in Braille?	Ja	
4 Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja	
5 Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Ja	
6 Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein	

Interview mit der verantwortlichen Person

1 Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Ja	
2 Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja	MB LS SA LA SB BL GH KI RO RH
		die Inhaber (Familie)
3 Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Ja	SB BL
4 Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein	LS GH
5 Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Ja	SB <u>BL</u>
6 Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Ja	GH
7 Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Ja	KI
		auf Anfrage
8 Gibt es eine Kinderbetreuung?	Ja	KI
		auf Anfrage
9 Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja	<u>RO</u> <u>RH</u>
10 Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja	<u>BL</u>
11 Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Ja	<u>GH</u>

WC

1 Ist es ein Behinderten-WC?	Ja	MB RO RH
2 Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja	MB KI RO
3 Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja	MB RO RH
4 Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja	MB RO RH
5 Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja	MB RO RH
6 Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja	MB RO RH
7 Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja	MB RO RH
8 Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75bis 90cm?	Ja	MB RO RH
9 Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja	MB RO RH
10 Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja	MB RO RH
11 Gibt es im WC eine Notglocke?	Ja	MB BL GH KI RO RH
12 Wenn es eine Notglocke gibt - ist diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm und max 35 cm über dem Boden?	Ja	MB RO RH
13 Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja	MB KI RO RH
14 Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja	MB LS SA LA SB BL GH KI RO RH
15 Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?	Ja	RO RH
16 Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja	MB RO
17 Gibt es ein Kinder-WC?	Nein	KI
		auf Anfrage
18 Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja	MB LS SA LA SB BL GH KI RO RH
19 Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Ja	KI
		auf Anfrage
20 Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Ja	KI
21 Gibt es für den Wickeltisch auswechselbare Papierauflagen?	Nein	KI
22 Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?	Ja	KI
23 Ist das WC von links befahrbar?	Ja	RO RH
		je nach Zimmer
24 Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja	RO RH
		je nach Zimmer
25 Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Ja	MB RO
26 Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja	RH
27 Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja	RH
28 Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)?	Ja	RH

Unterkunft

1 Gibt es ein Informationssystem zur leichteren Orientierung?	Ja	LS KI
2 Sind Partnerhunde erlaubt?	Ja	BL
3 Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja	MB LS SA LA RO RH
4 Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Ja	MB LS SA LA SB BL GH KI RO RH
5 Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja	KI
6 Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?	Ja	KI
7 Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen)	Ja	KI bei Bedarf
8 Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten?	Ja	KI
9 Gibt es auf Wunsch ein Babyphon?	Ja	KI
10 Gibt es eine Kinderbadewanne?	Ja	KI
11 Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer?	Ja	KI
12 Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe?	Nein	SA
13 Sind Haustiere verboten?	Nein	SA Partnerhunde frei, Haustiere gegen Gebühr
14 Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung?	Ja	SA
15 Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert?	Nein	SA
16 Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)?	Ja	SA
17 Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein	SA
18 Gibt es im Zimmer einen Blink- und Vibrationswecker?	Ja	GH
19 Gibt es einen Telefon-Hörverstärker?	Ja	GH
20 Gibt es ein Schreibtelefon oder alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...)	Ja	GH
21 Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt?	Ja	SA LA
22 Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen?	Ja	SA LA
23 Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar?	Ja	GH

Badezimmer

1 Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja	RO RH
2 Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja	RO
3 Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein	MB
4 Ist der Spiegel gut benutzbar? (Bis zum Waschbeckenrand; kippbar)	Ja	KI RO RH
5 Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm?	Ja	RO
6 Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Ja	MB RO
7 Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja	MB RO RH
8 Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja	MB RO RH
9 Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja	MB RO RH
10 Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja	MB RO RH
11 Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja	MB RO RH
12 Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Ja	MB RO RH
13 Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Ja	MB RO RH
14 Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Ja	MB RO RH
15 Wenn es einen Duschsitz gibt - hat der dieser eine Größe von 45 cm x 45 cm?	Ja	MB RO RH
16 Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja	MB RO RH
17 Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Ja	MB RO RH
18 Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja	MB RO RH
19 Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja	MB RO RH
20 Sind die Haltegriffe auf der rechten Seite?	Ja	MB RO RH
21 Sind die Haltegriffe auf der linken Seite?	Ja	MB RO RH
22 Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75cm bis 90cm?	Ja	MB RO RH
23 Wenn es einen senkrechten Haltegriff gibt - ist dieser in einer Höhe von ca. 150 cm?	Ja	MB RO RH
24 Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Ja	RO RH
25 Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja	RO
26 Gibt es zum Bad max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja	MB RO RH
		völlig eben
27 Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Ja	RO
28 Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja	RH
29 Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja	RH
30 Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja	RH
31 Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm?	Ja	RH
32 Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Ja	RO
33 Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?)	Ja	RH

Beschilderung

1 Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja	LS KI
2 Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Ja	LS KI RO RH
3 Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja	LS SB KI
4 Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja	LS SB KI
5 Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein	SB BL
6 Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein	BL
7 Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein	LS SB KI

Eingangshalle

1 Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist?	Ja	KI RO RH
2 Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja	RO RH
3 Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar?	Ja	RO RH
		mobile Bankomatkasse
4 Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Nein	RO RH
5 Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja	MB KI
6 Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein	GH
7 Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Ja	GH

Türen

1 Ist es eine Schwingtür?	Nein	MB SB BL RO RH
2 Ist es eine Drehtür?	Nein	MB SB BL RO RH
3 Ist es eine Schiebetür?	Nein	MB LS SB BL KI RO RH
4 Wird die Tür automatisch geöffnet?	Ja	MB LS SB BL KI RO RH
5 Wenn es eine automatische Tür gibt - öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?	Ja	MB LS SB BL KI RO RH
6 Ist es eine Glastür?	Nein	MB SB BL KI
7 Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja	RO RH
8 Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja	KI RO RH
9 Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja	MB SB BL KI RO RH
10 Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja	RH

Lift-ausschließlich für RollstuhlfahrerInnen

1 Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 100 cm breit?	Ja	RH
2 Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 100 x 100 cm?	Ja	RH
3 Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit?	Ja	RH
4 Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja	MB RO RH
5 Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit?	Ja	KI RO RH
6 Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch?	Nein	MB KI RO RH
7 Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja	RO RH
8 Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Ja	RO
		100 cm
9 Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja	RO